



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 401

г. Томск, пр. Фрунзе, 103а « 19 » 12 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Савченко Клавдией Антоновной при проведении профилактического визита в отношении: областного государственного казенного специального учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения открытого типа «Александровская школа- интернат» (ОГКОУ « Александровская школа-интернат»), осуществляющего деятельность по адресу: 634582, Томская область, р-он. Томский, с. Александровское, ул. Коммунистическая, д.65. (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований абз. 1-4 ст. 11, абз.2 ст.17, абз. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5, п.1.8, п.2.5.2, абз.9 п. 2.4.3., абз. 1 п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; таблица 5.54 раздела V, раздела III таблицы 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1. Не проводится производственный контроль с лабораторно инструментальными исследованиями пищевой продукции, питьевой воды, смывов, микроклимата, освещенности в соответствии с порядком и периодичностью указанной в программе производственного контроля, не представлены протоколы производственного контроля за 2023, истекший период 2024г., что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. В коридоре первого этажа здания учебного корпуса по адресу: 634582, Томская область, р-он. Томский, с. Александровское, ул. Коммунистическая, д.65, на полу местами нарушена целостность линолеума, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию и является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (Фото № 1, №2 прилагается).

3. В кабинете технологии по адресу: 634582, Томская область, р-он. Томский, с. Александровское, ул. Коммунистическая, д.65 покрытие столов имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию и является нарушением абз.9 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (Фото № 3 прилагается).

4. В медицинских книжках директора Мозговой В.В, секретаря Варанкиной В.А., водителя Салявина В.А. отсутствуют сведения о прохождении очередного курса гигиенической подготовки,

что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Инвентарь для уборки туалетов не имеет сигнальную маркировку, что является нарушением абз. 1 п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области № 000002653 от 17 декабря 2024г., протоколом испытаний № Ф00002071 от 13.12.2024г. измеренные 10.12.2024г. с 10.30 до 12.30 параметры искусственной освещенности на поверхности классной доски в кабинете № 1 и в кабинете технологии по адресу: 634582, Томская область, р-он. Томский, с. Александровское, ул. Коммунистическая, д.65 не соответствуют требованиям таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений:

- кабинет № 1, середина доски: 305+28 (гигиенический норматив – 500);
- кабинет технологии, середина доски: 452+42 (гигиенический норматив – 500).

7. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области № 000002653 от 17 декабря 2024г., протоколом испытаний № Ф00002071 от 13.12.2024г. измеренные 10.12.2024г. с 10.30 до 12.30 уровни коэффициента пульсации на поверхности классной доски в кабинетах № 1 и № 19 по адресу: 634582, Томская область, р-он. Томский, с. Александровское, ул. Коммунистическая, д.65, не соответствуют требованиям таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений:

- кабинет № 1, середина доски: 27,3+3,1% (гигиенический норматив – не более 10%);
- кабинет № 19, середина доски: 20,0+2,3,% (гигиенический норматив – не более 10%);

8. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области № 000002653 от 17 декабря 2024г., протоколом испытаний № 21254 от 13.12.2024г. отобранная 10.12.2024г. в 11.10 вода из распределительной сети централизованного питьевого водоснабжения в здании ОГКОУ «Александровская школа-интернат» Томского района по адресу: 634582, Томская область, р-он. Томский, с. Александровское, ул. Коммунистическая, д.65, не соответствует требованиям по показателям «мутность», «железо общее», «марганец» раздела II таблицы 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», абз.1 п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических мероприятий».

Результаты исследования:

- мутность: 7,02 + 1,40 мг/дм³ (гигиенический норматив – не более 1,5 мг/дм³);
- железо общее: 1,3 + 0,2 мг/дм³ (гигиенический норматив – не более 0,3 мг/дм³);
- марганец: 0,34 + 0,08 мг/дм³ (гигиенический норматив – не более 0,1 мг/дм³).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Организовать проведение производственного контроля, в соответствии с порядком и периодичностью указанной в программе производственного контроля, согласно с требованиями п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Копии протоколов представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области.

Срок до 29.08.2025г.

2. В соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», устранить дефекты целостности покрытия полов в коридоре первого этажа здания учебного корпуса по адресу: 634582, Томская область, р-он. Томский, с. Александровское, ул. Коммунистическая, д.65 заменить линолеум на полу.

Срок до 29.08.2025г.

3. В соответствии с требованиями абз.9 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете технологии по адресу: 634582, Томская область, р-он. Томский, с. Александровское, ул. Коммунистическая, д.65 устранить имеющиеся дефекты и повреждения на поверхностях столов.

Срок до 29.08.2025г.

4. В соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» директору Мозговой В.В, секретарю Варанкиной В.А., водителю Салайвину В.А. пройти очередной курс гигиенической подготовки и аттестации. Результаты прохождения гигиенической аттестации проставить в личных медицинских книжках перечисленных сотрудников.

Срок до 30.01.2025г.

5. В соответствии с требованиями п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» инвентарь для уборки туалетов промаркировать сигнальной маркировкой.

Срок до 25.12.2024г.

6. В соответствии с требованиями таблиц 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» привести в соответствие гигиеническим требованиям параметры искусственной освещенности на поверхности классной доски в кабинете № 1 и в кабинете технологии по адресу: 634582, Томская область, р-он. Томский, с. Александровское, ул. Коммунистическая, д.65. Протокол измерений представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области.

Срок до 29.08.2025г.

7. В соответствии с требованиями таблиц 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» привести в соответствие гигиеническим требованиям уровни коэффициента пульсации на поверхности классной доски в кабинетах № 1 и № 19 по адресу: 634582, Томская область, р-он. Томский, с. Александровское, ул. Коммунистическая, д.65. Протокол измерений представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области.

Срок до 29.08.2025г.

8. Провести мероприятия по обеспечению качества воды питьевой из скважины учреждения по санитарно-химическим показателям (мутность, содержание железа, марганца) гигиеническим нормативам раздела III таблицы 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», абз.1 п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий». Копию протокола представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области.

Срок до 29.08.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ОГКОУ « Александровская школа-интернат».

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области (тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru) по адресу: Фрунзе пр., д.103а, г.Томск, 634021 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом п.п. 1, 2,3,6,7,8 в срок до «30» августа 2025 г., по п.4 в срок до 31 января 2025г., по п.5 до 26.12.2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий
специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

К.А. Савченко

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» 12 2024г.  (подпись)

 (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: